



杭州高电

专业高试铸典范

Professional High Voltage Test

服务支持: <http://www.hzhv.com>

电气装置安装工程电气设备交接试验

用词说明与引用标准

杭州高电

专业高试铸典范

Professional high voltage test

高压测量仪器智造 | 电力试验工程服务



本标准用词说明

- 1、为便于在执行本标准条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：
 - 1) 表示很严格，非这样做不可的：正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”；
 - 2) 表示严格，在正常情况下均应这样做的：正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”；
 - 3) 表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的：正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”；
 - 4) 表示有选择，在一定条件下可以这样做的，采用“可”。
- 2、条文中指明应按其他有关标准执行的写法为：“应符合……的规定”或“应按……执行”。

引用标准名录

- 《闪点的测定 宾斯基-马丁闭口杯法》GB-261
- 《石油产品酸值测定值》GB/T-264
- 《绝缘配合 第1部分:定义、原则和规则》GB-311.1
- 《绝缘油击穿电压测定法》GB/T-507
- 《石油和石油产品及添加剂机械杂质测定法》GB/T-511
- 《电力变压器 第3部分:绝缘水平、绝缘试验和外绝缘空隙间隙》GB-1094.3
- 《电力变压器 第10部分:声级测定》GB/T-1094.10
- 《电力变压器 第11部分:干式变压器》GB/T-8564
- 《水轮发电机组安装技术规范》GB-1094.11
- 《液体绝缘材料 相对电容率、介质损耗因数和直流电阻率的测量》GB/T-5654
- 《石油产品油对水界面张力测定法(圆环法)》GB/T-6541
- 《变压器油中溶解气体分析和判断导则》GB/T-7252
- 《运行中变压器油质量》GB/T-7595



- 《运行中变压器油水溶性酸测定法》GB/T-7598
- 《运行中变压器油水分含量测定法（库仑法）》GB/T-7600
- 《运行中变压器油、汽轮机油水分测定法（气象色谱法）》GB/T-7601
- 《额定电压 72.5kV 及以上气体绝缘金属封闭开关设备》GB-7674
- 《六氟化硫电气设备中气体管理和检测导则》GB/T-8905
- 《标称电压 1000V 以上交流电力系统用并联电容器第 1 部分:总则》GB/T-11024.1
- 《交流无间隙金属氧化物避雷器》GB-11032
- 《工业六氟化硫》GB-12022
- 《运行变压器油维护管理导则》GB/T-14542
- 《高电压试验技术 第一部分:一般试验要求》GB/T-16927.1
- 《高电压试验技术 第二部分:测量系统》GB/T-16927.2 《绝缘油中溶解气体组分含量的气相色谱测定法》GB/T-17623 《透平型发电机定子绕组端部动态特性和振动试验方法及评定》
- 《接地装置特性参数测量导则》DL-475
- 《气体绝缘封闭开关设备现场耐压及绝缘试验导则》DL/T-555
- 《高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求》DL/T-593
- 《电力设备预防性试验规程》DL/T-596
- 《绝缘油中含气量的气相色谱测定法》DL/T-703
- 《变压器油中溶解气体分析和判断导则》DL/T-722
- 《变压器油中颗粒度限值》DL/T-1096
- 《汽轮发电机绕组内部水系统检验方法及评定》MB/T-6228
- 《透平发电机转子气体内冷通风道检验方法及限值》JB/T -6229

本文摘自 GB 50150 -2016 电气装置安装工程电气设备交接试验标准